

Kielce, dnia 9 marca 2018 r.

MWK/DIT-216-26/17

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
w postępowaniu znak: MWK/DIT-216-26/17**

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są:

„Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach realizacji projektu nr POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”

dot. udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców

Muzeum Wsi Kieleckiej jako Zamawiający, nawiązując do przesłanych przez Wykonawcę pytań z dnia 23 lutego 2018 r. o niżej cytowanej treści, na podstawie **art. 38 ust. 1 pkt 3** oraz **ust. 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie nr 12

Prosimy o określenie technologii wykonania elementów określonych jako dodatkowe w pomieszczeniu „Dom Cisy” zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia”, str. 23, zwłaszcza motto Mauzoleum i księgi pamięci. Jakie są wymiary tych elementów?

Odpowiedź:

Motto Mauzoleum „Świat powinien wiedzieć, ile nas Polaków kosztowało prawo do swojego miejsca na ziemi” Jan Paweł II - zostanie umieszczone na ścianie głównej w sali I/A/01. Napis motto – litery laserowo wycięte z blachy czarnej, grubość 6 mm, wysokość liter 180-200 mm, wykończenie poprzez olejowanie preparatami do metali. Sposób mocowania oraz forma scenograficzna zostanie opracowana w ramach działania – uzyskanie aktualizacji projektu wykonawczego ekspozycji .

„Księga pamięci” – jej forma scenograficzna zostanie opracowana w ramach działania – uzyskanie aktualizacji projektu wykonawczego ekspozycji (opracowanie plastyczne i grafika wystawy z uwzględnieniem zastosowania sprzętu do prezentacji treści historycznych, w tym projekcji, odsłuchów, map multimedialnych). Winna zawierać obudowany zgodnie z powyższym opisem monitor LCD z multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w matrycę VA lub IPS z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080. Przód monitora w całości musi być przykryty taflą szkła o podwyższonej odporności na zarysowania. Dodatkowo pozostałe elementy wymienione w rozdziale IV w opisie dotyczącym części wewnętrznej wystawy stałej – budynek A, zostaną opracowane w ramach działania – uzyskanie aktualizacji projektu wykonawczego ekspozycji (opracowanie plastyczne i grafika wystawy z uwzględnieniem zastosowania sprzętu do prezentacji treści historycznych, w tym projekcji, odsłuchów, map multimedialnych), z uwzględnieniem materiałów i kolorystyki stosowanej w scenografii obiektu przy założeniu, iż detale i rozwiązania nie przedstawione na rysunkach są podobne do opracowanych.

Pytanie nr 13

Prosimy o określenie ilości i specyfikację techniczną oraz projekt stanowisk multimedialnych umieszczonych na Antresoli w budynku A-II/A/01.

Odpowiedź:

Na antresoli – III/A/01, zaplanowano wykonanie 9 stanowisk multimedialnych. Schemat blokowy kiosku multimedialnego został umieszczony na rys. MWP E 02 05 00 - Schemat układów multimedialnych, natomiast stanowiska te zostały wyszczególnione m.in. na rys. MWP E 02 04 00 - Schemat instalacji strukturalnej, MWP E 01 07 00 - Instalacje gniazd wtykowych poziom III, MWP A 02 04 02 - Rzut poziomu III /+7,80. Stanowiska te winny umożliwiać dostęp do treści wyszczególnionej w SOPZ w rozdziale IV – część wewnętrzna dotycząca wystawy stałej – antresola. Przedmiotowe stanowisko winno być konstrukcją przeznaczoną do użytkowania wewnątrz budynku, odporną na akty wandalizmu, sposób wykonania musi uniemożliwiać osobom niepowołanym dostęp z zewnątrz do podzespołów komputerowych. Powinna charakteryzować się odpowiednią sztywnością obudowy (np. obudowa wykonana z blachy stalowej). Musi być wyposażone m.in. w: oprogramowanie, procesor, kartę graficzną, pamięć RAM, dysk wewnętrzny, kartę sieciową dla łączności przewodowej, monitor LCD z multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w matrycę VA lub IPS z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej 19" i rozdzielczości nie mniejszej niż 1366 x 768. W zakresie Wykonawcy jest aktualizacja projektu wykonawczego, którego modyfikacja powinna wynikać zarówno ze względów technicznych, jak i z opracowania merytorycznego i ewentualnych modyfikacji scenografii. Docelowe parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanych treści audiowizualnych i aktualnie dostępnych technologii, zapewniających najwyższą jakość.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca który złożył pytania z dnia 26 lutego 2018 r.:

- ✓ wycofał pytanie oznaczone nr 2,
- ✓ pytania oznaczone nr 1 i 6 – ze względu na stopień skomplikowania - pozostają w opracowaniu, a ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami opublikowana zostanie niezwłocznie.

DYREKTOR

Mariusz Masny

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6
Muzeum Rejestrowane PRM 66/99
tel. centr. (041) 344-92-97, 344-50-06
fax (041) 344-50-08
NIP 657-17-47-623 REG 000659785