

Załącznik nr 3 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 30 000 euro netto

09.11.2016
data

.....
(pieczęćka zamawiającego)

Znak sprawy ...SDT-231-27-2016.....

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce zaprasza do złożenia oferty
na:

**... Zakup materiałów do wymiany tablicy rozdzielczej i wyłącznika prądu w Dworze
z Suchedniowa.....**

(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: ...30 listopad 2016.....

Przedmiot zamówienia:

... Zakup materiałów do wymiany tablicy rozdzielczej i wyłącznika prądu w Dworze
z Suchedniowa – zestawienie materiałów w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Oferty należy składać z podaniem ceny netto i brutto za poszczególne materiały.

Oferty należy składać w Muzeum Wsi Kieleckiej (adres jak wyżej), przesłać na adres email:
zapytaniaofertowe@mwk.com.pl lub faksem na nr 41 344 50 08 w terminie do dnia
17.10.2016. do godz. 12.00.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Szymon Żmijewski.....
Tel/fax: ...500 653 523....., email: szmijewski@mwk.com.pl

p.o. DYREKTORA

Mariusz Masny

.....
podpis Dyrektora Muzeum

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
znak sprawy: SDT-231-27-2016

l.p.	materiał	ilość szt.
1	Przycisk ppoż. natynkowy 1Z 1R czerwony zwalniany samoczynnie bez sygnalizacji OP1-W01-A11	1
2	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 304 4P 63A	1
3	Wyłącznik nadprądowy S 301 B 6A	1
4	Wyzwalacz do FRX WW-361 230V	1
5	Ogranicznik przepięć Legrand ON 300 B+C 4P 603953	1
6	Rozłącznik izolacyjny FR 304 3P + N 63A	1
7	Wyłącznik nadprądowy S 301 B16A	16
8	Wyłącznik nadprądowy S 301 C25	1
9	Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A	10
10	Wyłącznik różnicowoprądowy Legrand P 304 B r/p 4b 40A	3
11	Wyłącznik różnicowoprądowy Legrand P 302 B r/p 2b 25A	2
12	Wyłącznik nadprądowy S 303 B 32A	2
13	Szyna łączeniowa BI 3/16x12	3
14	Rozdzielnica natynkowa RZ13 Kubiak 3x20m	1
15	Kabel 5x16Cu 1 m	10
16	Koncówki na kabel 16 mm ² Cu	20
17	złącze kablowe zk2 z fundamentem	1
18	Gniazdo siłowe 32 A z wyłącznikiem natynkowe	1

KIEROWNIK
Biura Technicznego
Szymon Znijewski
Szymon Znijewski

9. 11. 2016