

~~KIEKOWNIK
Zakład Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Józef Garbala~~

- ZGK w Suchedniowie przedstawia warunki do projektowania przyłącza wodnego i przykanalika z rozbudowanego obiektu Pomińka Mauzoleum
1. Przyłącze wodne zaprojektować z rur PE.
 2. W miejscach przebiegu pod powierzchniami zabudowanymi przewidzieć rury osłonowe.
 3. Włączenie nowego przyłącza do wodociągu Ø160 mm PCV.
 4. Włączenie wykonać pod ciśnieniem przy pomocy opaski do nawiercania.
 5. Na odcieście zaprojektować zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem.
 6. Ciśnienie wody w sieci – 0,3 MPa
 7. Miejsce włączenia do kanalizacji sanitarnej : studzienka o rzędnych 318,48/317,52 na działce nr ewid. 298.
 8. ZGK zapewnia ilość wody niezbędnej dla potrzeb socjalno-bytowych i dla wewn. instalacji p.poz.
 9. Średnice przyłącza wodnego dostosować do zapotrzebowania.
 10. Pomieszczenie na wodomierz przewidzieć w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zamrażaniem i dostępem osób niepowołanych, w piwnicy budynku.

Mauzoleum Wsi Kieleckiej
Pomińk Mauzoleum w Michniowie
Michniów 38
26-130 Suchedniów

Suchedniów 12.05.2008r.

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
ul. Kasztanowa 21, 26-130 Suchedniów
NIP 663-000-74-90 Regon 230017814
tel.(011) 23-13-101 fax (011) 23-44-092

L.dz.44/3/09